


危険物・メタノール取扱について

貯蔵・取扱い 対象となる規制

	メタノール濃度 60%以下	メタノール濃度 60%以上		
	保有量 規制なし	保有量 79ℓ以下	保有量 80ℓ~399ℓ	保有量 400ℓ以上
消防法	×	×	×	○
市町村条例	×	×	○	×

規制する法令・条例



濃度が**60%以上**のメタノール水を貯蔵・取扱いをする場合、**79ℓ~399ℓ**までは**指定数量未満**、**400ℓ以上**は**指定数量以上**となります。指定数量未満は市町村条例、指定数量以上は消防法によって定められた規制に従う義務があります。